

Obbligatorio solo per stand non preallestiti

## ANTINCENDIO

### Dichiarazione di conformità alle norme

Il presente modulo è stato redatto in conformità alle linee guida stabilite in ambito A.E.F.I.  
(Associazione Enti Fieristici Italiani)

CESENA ● FIERA

MOD.

**A**

#### Termine ultimo di invio:

Modulo da inviare a:

Cesena Fiera spa  
Via Dismano 3485  
47522 Pievesestina di Cesena (FC)  
Tel.0547/317435 fax.0547/318431  
e mail: ufficiotecnico@macfrut.com

Persona da contattare

Ragione Sociale

Indirizzo

Cap Località Prov

Tel. Fax

Partita IVA

Stand Padiglione

**Come da regolamento tecnico l'Espositore è tenuto a conservare (e non inviare per fax o per e-mail) certificato di ignifugazione ed il rapporto prova sui materiali che intende utilizzare ma di tenerle a disposizione allo stand in caso di necessità, fino al termine della manifestazione**

### **OBBLIGATORIO SOLO PER STAND NON PREALLESTITI**

La ditta \_\_\_\_\_ ai fini della sicurezza e prevenzione incendi sui materiali utilizzati per l'allestimento dello stand, in ottemperanza alla normativa vigente in materia (vedi allegato sul retro)

DICHIARA

di utilizzare e/o fare utilizzare esclusivamente i materiali sotto indicati per la realizzazione del proprio stand (vedere caratteristiche riportate sul modulo allegato):

Data	Descrizione	Sup. mq.	Omologazione n°	Denominazione Commerciale

Estintori tipo: \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

**DICHIARA** altresì che il carico di incendio medio presente nello stand, considerando sia il materiale di allestimento che quello esposto, non supererà i 900 MJ per mq.

#### **(SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA ALLESTITRICE DA COMPILARE SEMPRE)**

La Ditta allestitrice \_\_\_\_\_ dichiara che tutti i materiali di allestimento installati sono rispondenti ai codici di omologazione e/o alle prescritte certificazioni di reazione al fuoco, di cui **all'art. 10 del D.M. 26 giugno 1984.**

La Ditta allestitrice di cui sopra dichiara inoltre che per una puntuale individuazione dei singoli materiali posti in opera, le dichiarazioni di conformità, le omologazioni e/o i rapporti di prova **saranno tenuti presso lo stand in fiera a disposizione per eventuali controlli e disponibili su richiesta degli organi competenti.**

Per quanto verrà realizzato solleviamo da ogni e qualsiasi responsabilità CESENA FIERA S.P.A. ed i terzi, in qualsiasi maniera interessati alla Manifestazione formalmente rinunciando a rivalsa e/o richiesta nei confronti di Cesena Fiera Spa e dei terzi medesimi per eventuali danni che potessero essere arrecati a persone ed a cose di terzi.

**In ottemperanza alla normativa, provvederemo inoltre ad installare nel nostro stand almeno un estintore di tipo omologato (e comunque uno ogni 100 mq di superficie espositiva), come previsto dal Regolamento Tecnico.**

\_\_\_\_\_  
LA DITTA ALLESTITRICE

\_\_\_\_\_  
DATA

\_\_\_\_\_  
LA DITTA ESPOSITRICE

## MODULO A - ALLEGATO

### CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DA IMPIEGARE PER L'ALLESTIMENTO

Al fine di assicurare la maggior efficienza possibile delle condizioni globali di sicurezza del quartiere fieristico, gli espositori dovranno osservare e far osservare agli allestitori dello stand la normativa di legge in materia antincendio.

In ogni caso, i materiali impiegati per gli allestimenti dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

- pareti, pavimenti, strutture e relativi rivestimenti: incombustibili, di classe 1 o di classe 2;
- tendaggi e soffitti, di classe 1.

E' vietato l'uso di materiali plastici anche pannelli, lastre espanse (es. polistirolo espanso) che non siano di classe 1 e comunque utilizzati in piccole quantità per elementi di decorazione.

E' altresì vietato l'uso di tessuto in fibra sintetica non ignifugabile, vernice, pitture, collanti non rispondenti alla classe 1 o alla classe 2, cannicci, stuoie, graticci, tende costruite da sottili listelli di legno o analoghi.

- Ove venga impiegato materiale incombustibile, l'Espositore dovrà far pervenire **dichiarazione scritta che attesti l'utilizzo per l'allestimento dello stand del materiale segnalato.**

- ove venga impiegato materiale di classe 1 e/o di classe 2, l'Espositore dovrà far pervenire:

**l'atto di omologazione e relativo rapporto di prova** sul materiale rilasciato dal Ministero degli Interni - Direzione Generale della Protezione Civile - Centro Studi ed Esperienze Antincendio (Roma - Capannelle) o da Enti e Laboratori legalmente riconosciuti, **o certificazione ad "hoc" (art. 10 D.M. 26.6.84)** rilasciata da laboratori autorizzati.

- Ove venga impiegato materiale ignifugo o ignifugato l'Espositore dovrà far pervenire:

per il materiale ignifugo all'origine: **l'atto di omologazione relativo rapporto di prova** sul materiale rilasciato dal Ministero degli Interni Direzione Generale della Protezione Civile Centro Studi ed Esperienze Antincendio (Roma - Capannelle) o da Enti e Laboratori legalmente riconosciuti.

- I materiali omologati devono essere provvisti di un marchio di conformità a prototipo omologato. Qualora non sia possibile apporre sul materiale il suddetto marchio il produttore deve attestare con apposito certificato i dati di conformità. Ciascun venditore dovrà sotto la propria responsabilità civile e penale dichiarare che il materiale venduto sia provvisto della dichiarazione di conformità specificando gli estremi dell'omologazione.

- Per il materiale ignifugato: il "Certificato di Ignifugazione" redatto da chi materialmente ha proceduto con il trattamento protettivo, in cui devono risultare:

- a) la ragione sociale dell'Espositore, il numero del padiglione e dello stand;
- b) l'elenco dei materiali sottoposti al trattamento ignifugo;
- c) la data dell'avvenuta ignifugazione

(non antecedente sei mesi inizio manifestazione);

d) la superficie trattata;

e) le caratteristiche principali del prodotto adoperato: **atto di omologazione delle sostanze applicate dal Ministero degli Interni o certificazione ad "hoc" (art. 10 D.M. 26.6.84);**

f) **l'atto di garanzia di regolare esecuzione da parte di chi ha materialmente compiuto le opere di ignifugazione ed il conseguente impegno di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità CESENA FIERA S.P.A.** ed i terzi in qualsiasi maniera interessati alla Manifestazione, rinunciando a rivalsa e/o richiesta nei confronti dell'Ente e dei terzi medesimi, per eventuali danni che potessero essere arrecati a persone ed a cose di terzi a risarcire eventuali danni subiti direttamente da Cesena Fiera Spa.

I prodotti da utilizzare per la ignifugazione devono risultare omologati dal Ministero degli Interni - Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi antincendio o da Enti e Laboratori legalmente riconosciuti.

### ATTENZIONE

Si rende opportuno ricordare che il trattamento ignifugo dei tessuti, se compiuto a regola d'arte, può conservare le caratteristiche protettive, indicate dalla ditta fornitrice del prodotto, per massimi mesi sei: ciò a condizione che:

- dopo lo smontaggio il tessuto trattato venga immagazzinato e conservato in locali asciutti;
- durante i predetti sei mesi il tessuto trattato non sia sottoposto né a lavaggi, né a stiratura e tanto meno all'azione dei battipanni, battitappeti e simili;

In commercio sono reperibili tessuti ignifughi all'origine. I tessuti ignifughi all'origine devono aver superato le prove di reazione al fuoco secondo le norme di cui alla Circolare del Ministero degli Interni n. 12 del 17.5.80 e D.M. del 26.6.84. Cesena Fiera Spa a suo insindacabile giudizio, anche a mezzo apposito Organismo o di suoi funzionari, potrà prelevare campioni del prodotto e dei materiali utilizzati per i trattamenti protettivi e per l'allestimento degli stand.

**L'inosservanza delle presenti norme e di quelle in materia riportate dal Regolamento di Partecipazione dà diritto a CESENA FIERA S.P.A. di prendere provvedimenti cautelativi nei confronti della ditta che realizzi allestimenti non conformi alle norme antincendio.**

**L'INOSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA PUÒ COMPORTARE LA DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.**

A norma della circolare ministeriale n. 16 del 15.02.1951 è fatto obbligo agli espositori di tenere all'interno dello stand, in posizione baricentrica, in vista e pronto all'uso, uno o più estintori del tipo a polvere da Kg. 6 per classi di incendio 34A 233B-C omologato ai sensi del D.M. del 07/01/2005.